

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		25.09.2018		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przedsięwzięcie sklasyfikowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Monitor Polski 12 grudnia 2016 r. 2016 Poz. 1184): 3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany: 2) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych: g) modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu, w tym: układów redukcji emisji (np. odpylania, odsiarczania oraz odazotowania spalin).		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja elektrofiltru kotła OP-430 bloku BC-100. W wyniku modernizacji planowane jest osiągnięcie oszczędności energii.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane / zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3 61-016 Poznań		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:		Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
20.12.2018		—	5	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	300 031	kWh/rok	25,80	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	750 080	kWh/rok	64,50	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	—	kWh/rok	—	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	—	kWh/rok	—	toe/rok
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Szymon Górski			
Nr telefonu:	530-831-882			
Podpis:	<i>Szymon Górski</i>			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\*W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.