

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20 czerwca 2018r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynków: - docieplenie stropów nad piwnicą, - modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej, - modernizacja systemów ogrzewania.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	1. Ocieplenie stropów piwnic. 2. Zastąpienie gazowych podgrzewaczy wody centralnym systemem: zamontowanie węzłów ciepłych, rozprowadzenie instalacji cwu. 3. Zmodernizowanie i montaż systemów regulacji pracy węzłów, uzupełnienie izolacji, montaż zaworów termostat. w 15 budynkach.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu os. Stefana Batorego 32 64-300 Nowy Tomyśl  NIP: 7880008433		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.09.2018	31.12.2020		15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	829 262	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	71,304 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	912 188	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	78,434 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	184,226		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz <i>mgr inż. Wiesław Słomowicz</i>		
Nr uprawnień:	nie dotyczy <i>audytor energetyczny</i>		
Nr telefonu:	602 22 44 80 <i>ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznań</i> <i>tel. 602 22 44 80</i>		
Podpis:	<i>Słomowicz</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.