

**POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.**

Raport z audytu efektywności energetycznej: Wymiana 7 szt. starych autotransformatorów 220/110 kV o mocy 160 MVA na nowe jednostki transformatorowe o mocy 160 MVA (5 szt.) i 275 MVA (2 szt.)

Załącznik nr 1

Nr ewid.:
203/ZC/2018Strona/Stron
27/27**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		18.09.2018	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością)		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana 7 szt. starych autotransformatorów 220/110 kV o mocy 160 MVA na nowe jednostki transformatorowe o mocy 160 MVA (5 szt.) i 275 MVA (2 szt.)		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:***	
28.09.2018 r.	-	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	3 336 770,62	kWh/rok	286,911 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	8 341 926,54	kWh/rok	717,277 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Paweł Skrobek		
Nr telefonu:	32 237 63 91		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej