


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		15.01.2018 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.)		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Termomodernizacja budynku basenowego Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowego "Jaworzynka" - wymiana instalacji c.o. i c.w.u., zabudowa instalacji wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Grefi Sp. z o.o. Dom Art Sp. k. ul. Szlachtowskiego 15A 30-132 Kraków NIP 6772390955 REGON 362044994		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
15.12.2020 r.	15.12.2022 r.	X	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 629,77 GJ/rok	38,926	toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 792,75 GJ/rok	42,819	toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	169,33 ton/rok		
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Tomasz Chrapek		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	698 693 257		
Podpis:	 Certyfikowany Auditor Ekspert ds. Energetyki Tomasz Chrapek		
* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego. ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego. *** Na podstawie wskaźników emisji CO ₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.			