


<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykonania	
		<b>21-03-2018</b>	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	<b>Likwidacja i wymiana sieci ciepłowniczej Likwidacja grupowego węzła ciepłowniczego instalacja lokalnych węzłów ciepłych</b>		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	<b>Wymiana sieci ciepłowniczej – po istniejącej trasie – odcinek łączący komory ciepłownicze N-1 i N-2 oraz likwidacja istniejących odcinków od komory N-2 do komory W5/2 do bloku WP 4 oraz od komory W5/2 do bloku KEN10 przez komorę W 5/3 i W 5/4. Likwidacja węzła ciepłowniczego grupowego oraz instalacja węzłów lokalnych dla bloków WP 4 i KEN10.</b>		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ <del>zostało zrealizowane</del> * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11</b>		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
<b>28-03-2018</b>		<b>25 lat</b>	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	<b>194 950,00</b>	kWh/rok	<b>16,763</b> toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	<b>200 797,22</b>	kWh/rok	<b>17,226</b> toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	<b>mgr inż. Leszek Konopka</b>		
Nr telefonu:	<b>600 322 820</b>		
Podpis:	 <b>mgr inż. Leszek Konopka</b> audytor energetyczny cechy w sztuce energetycznej PRZ-WB15-POD-ZBO-II/16/10		

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.