
	Węglkokoks Energia ZCP Sp. z o.o.	Nr ewid.: 130/ZC/2019
	Powykonawczy audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia pn.: Przebudowa sieci wewnątrzzakładowej - zakup i montaż pokrowców termooizolacyjnych w Elektrociepłowni Mikołaj oraz zakup i montaż pokrowców termooizolacyjnych w Ciepłowni Bielszowice.	Strona/Stron 27/27

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		05.07.2019		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach ciepłowniczych, dokonując poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przebudowa sieci wewnątrzzakładowej - zakup i montaż pokrowców termooizolacyjnych w Elektrociepłowni Mikołaj. Przebudowa sieci wewnątrzzakładowej – zakup i montaż pokrowców termooizolacyjnych w Ciepłowni Bielszowice.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Węglkokoks Energia ZCP Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska NIP: 6411006444		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
-	27.05.2019	15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	1 287 778	kWh/rok	110,729	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	1 416 556	kWh/rok	121,802	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Stanisław Kasprzyk			
Nr telefonu:	32 237 63 07			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.