

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		10.12.2018		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:		Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Wymiana silników pompy wody sieciowej ONC1 typu SCDM 136 o mocy 920 [kW] i pompy głównej wody sieciowej OPS4 typu SCDDM134u o mocy 1250 [kW] w Elektrociepłowni Gdynia		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana silników pompy wody sieciowej ONC1 typu SCDM 136 o mocy 920 [kW] i pompy głównej wody sieciowej OPS4 typu SCDDM134u o mocy 1250 [kW] w Elektrociepłowni Gdynia.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59 00-120 Warszawa		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
16.01.2019	-	7		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	421 523	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	36,244	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	1 053 809	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	90,611	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej ***		{GJ/rok} lub [kWh/rok]		[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***		{GJ/rok} lub [kWh/rok]		[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Włodzimierz Plech / Tomasz Krawczyk			
Nr telefonu:	(58) 347-48-26; 781-900-183 / (58) 347-48-77; 781-550-194			
Podpis:				