


1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | | Data wykonania: 01.07.2020 r. | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Modernizacja sieci ciepłowniczej | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Wymiana tradycyjnej, kanałowej czteroprzewodowej sieci ciepłowniczej podziemnej na sieć dwuprzewodową preizolowaną na terenie osiedla mieszkalnego „Sady” w Siemiatyczach, zrealizowane w roku 2016. | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| - | - | 31.08.2016 | 30 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 2342,123 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 55,941 | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 2576,335 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 61,535 | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ : | | | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | Arkadiusz Leoniuk | | | |
| Nr uprawnienia: | | | | |
| Nr telefonu: | | | | |
| Podpis: |  mgr inż. Arkadiusz Leoniuk upr. bud nr PDL/0047/OWO 3/08 sieci i instalacje sanit. wzd. kan. C.O. i gazowe | | | |

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji za dany rok.