

## 0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		15.01.2019	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyłce lub dystrybucji	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana transformatorów 15/0,4kV na terenie miasta Warszawa w celu poprawy efektywności energetycznej (zmniejszenia strat mocy)	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnianego (numer PESEL lub nazwa)		innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piękna 46 00-672 Warszawa NIP 525-238-60-94	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.02.2019	15.12.2019	25	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia.**	254934	kWh/rok	21,92 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**	637333	kWh/rok	54,80
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej.***	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej.***	-	kWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Łukasz Sosnowski		
Nr telefonu:	694 428 498		
Podpis:	<i>Sosnowski</i>		

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.