


**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		04 kwietnia 2019	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wymianie 15 szt. Wentylatorów dachowych oraz 190 kratki wentylacyjnych ciśnieniowych. Modernizacja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i energię elektryczną.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENKLAWA” Ul. Unii Lubelskiej 16, 61-249 Poznań NIP 7770005681 REGON 001351546	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
15.04.2019	30.06.2019	-	3
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1040,9	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	24,861 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1027,6	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	24,545 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	94,4		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Oktawian Łaniecki	WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	
Nr uprawnień:	nie dotyczy	Piotr Lehmann	
Nr telefonu:	+48 792-715-465,	61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-74	
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.