


| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|--|---|--|--|---------|
| | | 12.07.2019 Aktualizacja: 14.08.2020 r. | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Wdrożenie Systemu Optymalnego Zarządzania Energią polegającego na montażu automatyki sterującej wymiennikami wraz z opomiarowaniem oraz optymalizacją jakościową pracy w węzłach ciepłowniczych: RT301/1 oraz RT301/2 | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane /zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa) efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane | | Unilever Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, REGON: 090500161, NIP: 5540231007 KRS: 0000026055 | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***: | | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| Nie dotyczy | 30.06.2019 r. | | 2 lat | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | Nie dotyczy | kWh/rok | Nie dotyczy | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | Nie dotyczy | kWh/rok | Nie dotyczy | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: *** | 890 606 | kWh/rok | 76,578 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: *** | 979 666 | kWh/rok | 84,236 | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i Nazwisko: | Paweł Organiszczak | | | |
| Nr telefonu: | +48 602-427-445 | | | |
| Podpis: |  | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.