


| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |   | Data wykonania |  |         |
|--|---|----------------|--|---------|
|  |   | 2019-02-12     |  |         |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |                |  |         |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   | Równoważenie hydrauliczne instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Łodzi poprzez zamontowanie termostatycznych zaworów równoważących cwu.   |                |  |         |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  | Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej z obiegami cyrkulacyjnymi, w których planuje się zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”, Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Astronautów 3 |                |  |         |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | Podmiot upoważniony:<br>Veolia Energia Łódź S.A.<br>Ul. J. Andrzejewskiej 5<br>92-550 Łódź  |                |  |         |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**   | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***   |                | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |         |
| 2019-03-01   | -   |                | 10   |         |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |                |  |         |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**   | 227 576,103   | kWh/rok        | 19,567   | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**   | 147 924,466   | kWh/rok        | 12,719   | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***  |   | kWh/rok        |  | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***  |   | kWh/rok        |  | toe/rok |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |   |                |  |         |
| Imię i nazwisko:   | Agata Heleniak  |                |  |         |
| Nr telefonu:   | 42 675 56 93 lub 721 201 956  |                |  |         |
| Podpis:  |    |                |  |         |

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\*W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\*W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.