



| | | |
|---|---|---|
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE SP. Z O.O. | Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji (7651/19) TE/117/2019 |
| | Audyty efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Ograniczenie strat ciepła na sieci ciepłowniczej: - ul. Cichociemnych, - ul. Żwirki i Wigury | |
| | Strona 22/22 | |

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 22.07.2019 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Remont sieci ciepłej WP w rejonie ul. Cichociemnych oraz w rejonie ul. Żwirki i Wigury obejmujący wymianę sieci kanałowej na sieć preizolowaną. | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice NIP: 631-01-00-822 | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| 29.07.2019 | - | 30 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 196 722 | kWh/rok | 16,915 toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 300 983 | kWh/rok | 25,880 toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:*** | - | kWh/rok | - |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:*** | - | kWh/rok | - |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Daniel Roch | | |
| Nr telefonu: | 32 335 01 10 | | |
| Podpis: |  | | |

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.