

Korekta karty audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20.10.2020	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Instalacja układów kompensacji energii biernej pojemnościowej dla osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warszawie i Gdańsku, w których właścicielem, dzierżawcą, bądź operatorem sieci dystrybucyjnej jest Ergo Energy Sp. z o.o.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie wpisuje się w wykaz zawarty w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (MP z dnia 12 grudnia 2016 r., poz. 1184). Pozycja w wykazie 5.1: Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat:1) związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (np. baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacji)		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane (numer PESEL albo nazwa):	Ergo Energy sp. z o.o. Ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 5851460460 Przedsięwzięcia realizowane w: Ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Ul. Św. Barbary 12, 80-753 Gdańsk		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.08.2019		10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	141,218	MWh/rok	12,143 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	353,045	MWh/rok	30,357 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***			
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***			
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Agnieszka Smoleńska		
Nr telefonu:	501 438 100		
Podpis:			

*Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Prokurent

Agnieszka Smoleńska

ERGO ENERGY Sp. z o.o.
ul. S. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
NIP: 5851460460 REGON: 221202178

ERGO ENERGY Sp. z o.o. ul. S. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000384391, NIP: 5851460460, Regon: 221202178