


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12.12.2018 Korekta 29.09.2020		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zg. z pkt. 3.1.b Obw. Ministra Energii z 23.11.2016 tj. w zakresie modernizacji lub wymiany oświetlenia wewnętrznego (budynków i hal handlowych) w tym wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja systemu oświetlenia w tym wymiana starych energochłonnych opraw metalohalogenkowych i świetlówkowych na nowoczesne oprawy LED w zakładzie Superhobby Market budowlany Sp. z o.o. oddział zlokalizowany w Płocku (09-400), przy ul. Wyszogrodzkiej 142.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ <del>zostało zrealizowane</del> * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa NIP 9511008094			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
07.01.2019	08.10.2019	3,82		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	457 580,99	kWh/rok	39,34	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **:	1 143 952,48	kWh/rok	98,36	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Mgr inż. Bronisław Pytel			
Nr telefonu:	730 808 601			
Podpis:				

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.