

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|--|--|----------------|--|---------|
| | | 2019-07-03 | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Zmiana sposobu sterowania central wentylacyjnych w budynku administracyjnym i produkcyjnym firmy Dell Products (Poland) Sp. z o.o. | | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Planuje się instalację falowników w dwóch centralach wentylacyjnych, które umożliwią regulację pracy silników. Sterowanie centralami realizowane będzie przy pomocy czujników jakości powietrza lub w oparciu o harmonogram pracy central. | | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | Podmiot upoważniony: Veolia Energia Łódź S.A. Ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| 2019-07-31 | | | 5 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 281 632,0 | kWh/rok | 24,214 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 704 080,0 | kWh/rok | 60,537 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:*** | | kWh/rok | | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:*** | | kWh/rok | | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | Bartłomiej Sierota | | | |
| Nr telefonu: | | | | |
| Podpis: | Sierota B. | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.