


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		10.07.2019r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Wymiana parowych podgrzewaczy powietrza kotła K8		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)	Przedsięwzięcie polega na wymianie niskosprawnych i będących w złym stanie technicznym parowych podgrzewaczy powietrza kotła K8.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Enea Ciepło sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok NIP: 5420201908		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
07.01.2021r.	—	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 646 944,444	[kWh/rok]	141,621 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 811 666,667	[kWh/rok]	155,783 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	—	[kWh/rok]	— [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	—	[kWh/rok]	— [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Paweł Jankowski		
Nr telefonu:	885 559 090		
Podpis:			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.