

	<b>Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.</b>	Nr ewid.: 120/ZC/2020
	Powykonawczy audyt efektywności energetycznej Modernizacja sieci ciepłowniczej	Strona/Stron 17/25

## ZAŁĄCZNIK NR 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		<b>25.09.2020</b>	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH MODERNIZACJA ODCINKÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ WE WROCŁAWIU</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Inwestycja obejmowała modernizację wyeksploatowanych sieci kanałowych i ich zastąpienie siecią preizolowaną na terenie miasta Wrocławia.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50 – 304 Wrocław NIP: 895-20-97-034	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	<b>16.12.2019</b>	<b>15</b>	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	<b>1 466 528</b>	kWh/rok	<b>126,1</b>
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	<b>1 613 181</b>	kWh/rok	<b>138,7</b>
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	<b>Anna Tamaka</b>		
Nr telefonu:	<b>32 237 63 31</b>		
Podpis:			