

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>		
		2020-08-03		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
<b>Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:</b>	Przedsięwzięcie w zakresie izolacji instalacji przemysłowych			
<b>Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):</b>	Izolacja armatury cieplowniczej za pomocą pokrowców izolacyjnych			
<b>Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):</b>	<p align="center"><b>Polmlek Sp. o.o.</b>          ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa          Zakład Mleczarski ul. Topolowa 1,          11-100 Lidzbark Warmiński</p>			
<b>Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**</b>	<b>Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**</b>		<b>Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii.</b>	
-	2020-07-08		13	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
<b>Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **</b>		<b>kWh/rok</b>		<b>toe/rok</b>
<b>Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **</b>		<b>kWh/rok</b>		<b>toe/rok</b>
<b>Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***</b>	3 836 135,000	<b>kWh/rok</b>	329,848	<b>toe/rok</b>
<b>Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***</b>	4 219 748,500	<b>kWh/rok</b>	362,833	<b>toe/rok</b>
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
<b>Imię i nazwisko:</b>	Piotr Piotrowski			
<b>Nr telefonu:</b>	500 000 320			
<b>Podpis:</b>				