



| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | Załącznik nr 1 | Nr ewid.: 58.2/ZC/2018 |
| | Karta audytu efektywności energetycznej | Strona/Stron 1/1 |

Załącznik nr 1: Karta audytu efektywności energetycznej
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 30.03.2018 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej. | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Modernizacja polegać będzie na modernizacji układu hydraulicznego pompy wody chłodzącej PC-2 umożliwiającej zwiększenie wydajności i jej regulację oraz podwyższenie sprawności pompy. | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | | ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ul. Elektryczna 5 07-401 Ostrołęka NIP:758-000-03-96 | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| 2018 | | 10 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 1 869 187 | kWh/rok | 160,721 toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 4 672 968 | kWh/rok | 401,803 toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: *** | - | kWh/rok | - toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: *** | - | kWh/rok | - toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Mariusz Kusa | | |
| Nr telefonu: | 32 237 63 90 | | |
| Podpis: |  | | |

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.