

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		2020-05-18		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<i>Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany układu pompowego.</i>		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja układu pompowego hydroformi zakładu mleczarskiego w Lidzbarku Warmińskim		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		<p align="center">Polmlek Sp. o.o. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa Zakład Mleczarski ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński</p>		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
25.05.2020		nie dotyczy		2
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	325 470,000	kWh/rok	27,985	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	813 675,000	kWh/rok	69,963	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Łukasz Podlewski			
Nr telefonu:	500 859 422			
Podpis:				