

Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		2020-07-31		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja i wymiana oświetlenia wewnętrznego			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie starego i energochłonnego oświetlenia (lampy sodowe i świetlówki liniowe) na energooszczędne oświetlenie typu LED w hali magazynowej należącej do Fortuna Sp. z o.o.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Fortuna Sp. z o.o. Zakład w Tymienicach Tymienice 88, 98-220 Zduńska Wola NIP: 7010503002			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
2020-08-31	nie dotyczy	4,1		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	382 941,000	kWh/rok	32,927	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	957 352,500	kWh/rok	82,317	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:		kWh/rok		toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Łukasz Podlewski			
Nr. telefonu:	500 859 422			
Podpis:				

