
	<b>FORTUM NETWORK WROCLAW SP. Z O.O.</b>	Nr ewid.: 142.2/ZC/2018
	Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną oraz wymiana izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia – Drugi pakiet zadań inwestycyjnych	Strona/Stron 32/32

## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		<b>30.07.2018</b>		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną oraz wymiana izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia – Drugi pakiet zadań inwestycyjnych		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Planowana inwestycja obejmuje modernizację wyeksploatowanych sieci kanałowych i ich zastąpienie siecią preizolowaną oraz wymianę izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia. Zakres prac inwestycyjnych dla drugiego pakietu obejmuje 16 zadań realizowanych w obrębie ulic: Kwiskiej, Bystrzyckiej, pl. Grunwaldzkiego, Czystej, Kościuszki, Kłodnickiej, Sikorskiego, Sowiej, Krzyckiej, Saperów, Grabiszyńskiej, Klecińskiej, Wysokiej, Stalowej, Manganowej, Raclawickiej i Długosza oraz w obrębie Brochowa i Mokrego Dworu.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50 – 304 Wrocław NIP: 895-20-97-034		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
<b>01.07.2019</b>		<b>15</b>		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	<b>9 412 722</b>	kWh/rok	<b>809,348</b>	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	<b>10 306 931</b>	kWh/rok	<b>886,237</b>	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	<b>Daniel Roch</b>			
Nr telefonu:	<b>32 237 63 90</b>			
Podpis:				

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.