


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ /Audyt potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia /		Data wykonania	
		21.03.2018	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	W zakresie odzyskiwania energii poprzez instalację układów odzyskiwania ciepła z procesów przemysłowych lub energetycznych i wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)	Zainstalowano układ odzysku ciepła w instalacji odwiórowania i odpylania powietrza pochodzącego ze stref hali oznaczonych jako W-3 , W-5 , W-7 . System odzysku ciepła polega na wprowadzeniu na halę wychodzącego z cyklofiltra ogrzanego i oczyszczonego z trocin powietrza - dotychczas wypuszczanego do atmosfery .		
Dane podmiotu u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	"STOLBUD WŁOSZCZOWA" S.A ul. Jędrzejowska 74 29-100 Włoszczowa NIP 656-100-43-69		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
-	10.03.2018	10 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia : **		kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia : **		kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej ***	1 606 940	kWh/rok	138,172 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***	1 226 274	kWh/rok	105,441 toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko	Zbigniew Michnowski		
Nr telefonu	691 75 75 50		
Podpis			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.