Karta audytu efektywności energetycznej	Data wykonania
	2020-07-20

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego hal wraz z systemem sterowania i integracja z BMS w ERGO ARENA w Gdańsku
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego hal głównej i treningowej, polegająca na zamianie istniejących opraw lamp metalohalogenkowych na nowoczesne oprawy w technologii led wraz z systemem sterowania i integracja z systemem BMS w ERGO ARENA w Gdańsku
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1 80-344 Gdańsk

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Sierpień 2020	Grudzień 2020	10

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	484 810	kWh/rok	41,686	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 212 025	kWh/rok	104,215	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	Bogdan Klinkosz
Nr telefonu:	697-082-383
Podpis:	Bogdan Klinkosz

* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.