

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |   | Data wykonania   |                    |
|--|---|--|--------------------|
|  |   | 2019-10-25<br>2020-12-14 (audyt<br>powykonawczy)                         |                    |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |  |                    |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   | Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej.   |  |                    |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  | Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na wymianie 5 fragmentów sieci ciepłowniczych tradycyjnych kanałowych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi na sieci preizolowane, którą wykona podmiot realizujący. |  |                    |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | Veolia Energia Łódź S.A.<br>ul. J. Andrzejskiej 5<br>92-550 Łódź  |  |                    |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**   | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***   | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |                    |
| 10.01.2020   | 23.11.2020  | 30   |                    |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |  |                    |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**   |   | kWh/rok  | toe/rok            |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**   |   | kWh/rok  | toe/rok            |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***  | 3 900 908,985   | kWh/rok  | 335,400<br>toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***  | 1 950 454,492   | kWh/rok  | 167,700<br>toe/rok |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |   |  |                    |
| Imię i nazwisko:   | Bartłomiej Sierota  |  |                    |
| Nr telefonu:   | 667 630 249   |  |                    |
| Podpis: _____  | <i>Sierota B</i>  |  |                    |

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\*W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\*W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.