

## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>		
		27.07.2020 r.		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Montaż urządzeń telemetrycznych do zdalnego monitorowania parametrów i sterowania pracą węzłów ciepłych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Montaż urządzeń telemetrycznych do zdalnego monitorowania parametrów i sterowania pracą węzłów ciepłych w 5 budynkach mieszkalnych oraz modernizacji systemu zdalnego monitorowania parametrów i sterowania pracą węzłów ciepłych poprzez doposażenie go w czujniki temperatury wewnętrznej w 1 budynku mieszkalnym		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Batorego 2 02-591 Warszawa NIP: 525-000-56-56		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
03.08.2020		-	1	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	189 088,557	kWh/rok	16,259	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	162 616,159	kWh/rok	13,982	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Mateusz Ferenc			
Nr uprawnienia:	-			
Nr telefonu:	22 658 57 27, 723-72-82-09			
Podpis:				

Mateusz Ferenc  
audytor  
ZAE nr 1982  
nr uprawnień 12426