


Audyty Efektywności Energetycznej Sieci Ciepłowniczej
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		Marzec 2020 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej na terenie przedsiębiorstwa Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Z uwagi na małą sprawność i duży stopień wyeksploatowania źródła ciepła zaleca się wyłączenie z użytkowania Kotłowni na miał węglowy i zastąpienie jej wysokosprawnym źródłem energii na paliwo gazowe. Z uwagi na konieczność budowy nowej kotłowni gazowej i możliwość zlokalizowania jej w piwnicach Domu Zdrojowego należy zlikwidować odcinek sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przebiegający od Kotłowni do Domu Zdrojowego.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Uzdrowisko Horyniec Spółka z o.o. ul. Sanatoryjna 3 37-620 Horyniec-Zdrój	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii.
Rok 2014		Wrzesień- 2016	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	564,45	[GJ/rok]	13,48 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	620,90	[GJ/rok]	14,83 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	72,20		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Jacek Zych	mgr inż. Jacek Zych	
Nr uprawnień:	MiIR 14422	uprawniony do sporządzania świadectw	
Nr telefonu:	698-000-414	charakterystyki energetycznej budynków	
Podpis:		nr wpisu w rejestrze MiIR 14422	