

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		24.11.2020 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej: Sztum Szczytno		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane ¹ * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Veolia Północ Sp. z o.o. 86-105 Świecie ul. Ciepła 9		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ² **:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ³ ***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
06.07.2020 r.	20.11.2019 r.	25 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**		kWh/rok	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **		kWh/rok	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	148 272,22	kWh/rok	12,749 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	123 066,67	kWh/rok	10,582 [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Maciej Dorszyński		
Nr telefonu:	722-230-114		
Podpis:	<i>Maciej Dorszyński</i>		

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.