

1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		17.06.2020		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Ograniczenie zysków ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach poprzez zastosowanie miejscowych odciągów wentylacyjnych z drukarek HAPA			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało realizowane ^{**} przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	LEK S.A. Ul. Podlipie 16 95-010 Stryków NIP: 7281341936			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ^{**}	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ^{***}		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
18.07.2020			10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ^{**}	277 348,92	kWh/rok	23,848	tce/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ^{**}	693 372,30	kWh/rok	59,619	tce/rok
Srednioroczna ilość oszczędzonej energii finalnej:^{***}		kWh/rok		tce/rok
Srednioroczna ilość oszczędzonej energii pierwotnej:^{***}		kWh/rok		tce/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Tomasz Pac			
Nr telefonu:	666 01 66 79			
Podpis:	Tomasz Pac			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.