



Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		07.06.2019		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana pomp niskiego ciśnienia PNC1, PNC2, PNC3, PNC4, w Pompowni W-3, Centralna Oczyszczalnia Ścieków w PCC Rokita S.A.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Inwestycja polega na zastąpieniu istniejących zespołów pompowych o oznaczeniach PNC1, PNC2, PNC3, PNC4, pracujących w Pompowni W-3 Centralnej Oczyszczalni Ścieków zakładów PCC Rokita S.A., służących do tłoczenia wody surowej ze studni do odstożników urządzeniami nowymi, o większej efektywności energetycznej, pracującymi w optymalnym punkcie pracy i wyposażonymi w układ falownikowej regulacji prędkości.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	PCC Rokita Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny NIP 917-000-00-15 REGON 930613932			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
29.07.2019		5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	347 412,069	kWh/rok	29,872	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	868 530,172	kWh/rok	74,680	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Szymon Manikowski			
Nr telefonu:	+48 665 471 348	KEY ENERGY Szymon Manikowski ul. Kościuszki 83/B2, 50-442 Wrocław tel. +48 665 471 348, biuro@keyenergy.pl		
Podpis:	<i>Szymon Manikowski</i> NIP: 6922371854, REGON: 366913850 www.keyenergy.pl			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej