

| 2. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|---|---|--|--------|---------|
| | | 27.02.2020 r. | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Przedsięwzięcie w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych poprzez modernizację sieci - zmianę technologii wykonania (wymiana tradycyjnej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną) | | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Wymiana odcinków tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 przy ul. Słowackiego, na nowe wykonane w technologii bezkanałowej w systemie rur preizolowanych. | | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Staszica 24 35-051 Rzeszów NIP: 8133527259 KRS: 0000294660 tel. 178541542 | | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | | |
| 26.03.2020 r. | - | 20 | | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:*** | 202 562,73 | kWh/rok | 17,417 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:*** | 58 581,14 | kWh/rok | 5,037 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:*** | - | kWh/rok | - | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:*** | - | kWh/rok | - | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Luiza Nowak | | | |
| Nr telefonu: | 664 193 031 | | | |
| Podpis: |  | | | |

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej