


Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Modernizacja układu pompowego Ciepłowni Miejskiej w Kołobrzegu

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|---|--|--|---------|---------|
| | | 08.09.2020 r. | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Modernizacja układu pompowego Ciepłowni Miejskiej w Kołobrzegu | | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji układu pompowego Ciepłowni poprzez zabudowę pomp przevalowych oraz nowych pomp sieciowych pracujących na dyspozycję. Pompy przevalowe oraz pompy sieciowe charakteryzować będą się wysokim poziomem sprawności energetycznej przy uzyskaniu pełnej regulacyjności układu pompowego i jego dużej przejrzystości eksploatacyjnej. | | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg | | | |
| Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | | |
| 06.11.2020 r. | ----- | 5 | | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**: | 614 800,00 | kWh/rok | 52,863 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**: | 1 537 000,00 | kWh/rok | 132,158 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***: | ----- | kWh/rok | ----- | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***: | ----- | kWh/rok | ----- | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | mgr inż. Adam Cyrek | | | |
| Nr telefonu: | 724-153-639 | | | |
| Podpis: |  | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.