


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		czerwiec 2019		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w dwóch budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowanym przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)	Docieplenie ścian, stropodachów, dachu i stropów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych, modernizacja systemu ogrzewania (likwidacja ogrzewania węglowego i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z automatyką, przebudowa istniejącej instalacji c.w.u, w tym montaż przewodów rurowych w obrębie kotłowni i wpięcie do istniejącej instalacji c.w., montaż zasobnika i pompy cyrkulacyjnej)			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 68; 44-300 Wodzisław Śląski NIP: 6472174006 REGON: 273072500			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii		
01.08.2019 r.	-	20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia. **	207 376,200	kWh/rok	17,831	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia. **	235 850,640	kWh/rok	20,280	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej. ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej. ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Mariusz Bogacki			
Nr telefonu:	506 153 988			
Podpis:	<p style="text-align: center;">AUDYTOR ENERGETYCZNY Uprawnienia nr 1134  mgr inż. Mariusz Bogacki</p>			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.