


Dane podmiotu realizującego przedsięwzięcie:		AUCHAN POLSKA Sp. z o.o.		
Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:		Al. Bora-Komorowskiego 37, 31-876 Kraków Ul. Brukowa 25, 05-092 Łomianki Ul. Produkcyjna 84, 15-680 Białystok		
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej		mgr inż. Arkadiusz Brzozowski		
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12 grudnia 2020r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie modernizacji lub wymiany: oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na wymianie oświetlenia na energooszczędne wraz z zastosowaniem nowych systemów sterowania oświetleniem		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		AUCHAN POLSKA sp. z .o.o. Ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno NIP: 5260309174 REGON: 010001888KRS: 0000032892 Al. Bora-Komorowskiego 37, 31-876 Kraków Ul. Brukowa 25, 05-092 Łomianki Ul. Produkcyjna 84, 15-680 Białystok		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowy okres uzyskiwania oszczędności energii		
01.01.2021	30.06.2021	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	730,92	[MWh/rok]	62,85	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1827,29	[MWh/rok]	157,12	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		[MWh/rok]		[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		[MWh/rok]		[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko	mgr inż. Arkadiusz Brzozowski			
Nr uprawnienia	nie dotyczy			
Nr telefonu	690 906 802			
Podpis	 mgr inż. Arkadiusz Brzozowski <small>uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń / w specjalności Instalacji w zakresie sieci instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i maszynowych nr upr. PEK.0245/WBS/16</small>			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.