

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania: 23.12.2020 r. 06.05.2021 r.- korekta		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja kotłowni osiedlowej K-4 na osiedlu Tarasy		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja kotłowni osiedlowej poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.02.2021 r.		x		20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**		7722,107	GJ/rok	184,475 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**		8494,318	GJ/rok	202,922 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***			GJ/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***			GJ/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:		Jerzy Ostapiuk		
Nr telefonu:		509 529 165		
Podpis:		Jerzy Ostapiuk		

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej