

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania:	
		23.12.2020 r. 06.05.2021 r.- korekta	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja kotłowni osiedlowej K-10 na osiedlu Wysokie		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja kotłowni osiedlowej poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym wysokometanowym		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.02.2021 r.	x	20	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	6758,781	GJ/rok	161,462 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	7434,659	GJ/rok	177,608 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		GJ/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		GJ/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Jerzy Ostapiuk		
Nr telefonu:	509 529 165		
Podpis:	Jerzy Ostapiuk		

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej