


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		26.06.2018r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja systemu ogrzewania		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - regulacja instalacji przy pomocy projektowanych zaworów Dynamic Valve TYPU RA-DU z głowicą termostatyczną gazową dla 14 budynków Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Kopernik.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało-zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), :	Ekoprojekt Sp. z o.o. Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
03.07.2018r.	-	1	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	700772,5	[kWh/rok]	60,3 [toe/rok]
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	770849,7	[kWh/rok]	66,3 [toe/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Piotr Chociaj		
Nr telefonu:	606650622		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej