


Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		15.06.2020 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na zastosowaniu falowników do rozruchu i regulacji prędkości obrotowej silników napędowych pomp grzewczych prasy ContiRoll.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	KRONOSPAN SP. Z O.O. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec NIP: 817-14-59-956; REGON: 690449398; Numer KRS: 0000083232		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
31.07.2020		10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 997,902	MWh/rok	171,789 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	4 994,755	MWh/rok	429,472 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		MWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		MWh/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tomasz Ziąbka		
Nr telefonu:	22 415 20 07		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.