



Karta audytu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19/09/2020	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny w celu zastąpienia obecnie eksploatowanych kotłów węglowych K4 - K8 Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na budowie nowego kotła gazowego o wydajności 100 t pary/h, przeznaczonego do pracy jako źródło rezerwowe i szczytowe dla kotła węglowego K10. Wysokosprawny kocioł gazowy zastąpi obecnie eksploatowane kotły pyłowe K4-K8 typu Pauker, pochodzące z lat 50-tych XX wieku.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn - Koźle NIP: 7490005094, KRS: 0000008993		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
16/10/2020	31/12/2023	3	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	13895047	kWh/rok	1194,759 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	15284553	kWh/rok	1314,235 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko	dr inż. Robert Piątek		
Nr telefonu	517 468 250		
Podpis			

Co-OPERATIO Robert Piątek



ul. Chwałowicka 33/1
44-200 Rybnik
NIP PL6351534569
REGON 241892285

