


2. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania:		
		20.04.2020 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: (max 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji budynku głównego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - docieplenia ścian zewnętrznych (ścian piwnic przy gruncie, ścian piwnic nad terenem i ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych); - docieplenia stropodachów wentylowanych (przelazowych i nieprzelazowych); - modernizacji systemu ogrzewania; - modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 		
Dane podmiotu u którego będzie zrealizowane / zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice		
Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
04.05.2020 r.	30.11.2021 r.	22		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 141 953,58	kWh/rok	98,19	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 256 148,94	kWh/rok	108,01	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:				
Imię i nazwisko:	Ewa Horków			
Nr telefonu:	94 342 54 64, 606 924 862			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.