

Załącznik nr 1 do wniosku z dnia 17 marca 2021 r. o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

| | | |
|--|--|-----------------------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania |
| | | 15.02.2021 |

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

| | |
|---|---|
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Modernizacja oświetlenia w zakładzie Schumacher Packaging Sp. z o.o. Zakład Wrocław ul. Wrocławska 66, Krępice 55-330 Miękina. w hali nr 2,3 i części hali 4. |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | <i>W ramach projektu przewidziano wymianę oświetlenia w firmie Schumacher Packaging w Krępicach. Zaplanowano wymianę 555 sztuk opraw o tradycyjnych źródłach światła na energooszczędne oprawy typu LED. Modernizację zaplanowano w hali 2, 3 i części hali 4</i> |


Dane podmiotu u którego będzie realizowane/~~zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (PESEL albo nazwa):

Schumacher Packaging Sp. z o.o.
Zakład Wrocław
ul. Wrocławska 66, Krępice
55-330 Miękina.

| | | |
|--|--|--|
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 25.03.2021 | Nie dotyczy | Min. 8 lat (okres wynikający z długości gwarancji na oprawy) |

PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

| | | | | |
|---|---------------|---------|--------------|---------|
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 280123 | kWh/rok | 24,09 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 700307 | kWh/rok | 60,22 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej oszczędności energii finalnej: *** | Nie dotyczy | kWh/rok | | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej oszczędności energii pierwotnej: *** | Nie dotyczy | kWh/rok | | toe/rok |

| | |
|--|---|
| DANE SPORZĄDZAJĄCEGO AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: | |
| Imię i nazwisko: | Jakub Kuberka |
| Nr telefonu: | 664 845 735 |
| Podpis: |  |

* Niepotrzebne skreślić

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.