


1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22.02.2021	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Izolacja rurociągów ciepła	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na izolacji rurociągów ciepła poprzez zastosowanie okładzin z wełny skalnej	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Krynica Vitamin SA ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa NIP: 5242442164	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
15.03.2021	-	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 071,996	MWh/rok	92,175 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 179,196	MWh/rok	101,393 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	MWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	MWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tomasz Stankowski		
Nr telefonu	22 760 87 20		
Podpis			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej:

Krynica Vitamin S.A. - Zakład Produkcyjny

Krynica Vitamin S.A.
03-606 Warszawa, ul. Matyldy 35
Regon: 015281326, NIP: 524-24-42-164

2