
	<b>PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.</b> <b>ODDZIAŁ ELEKTROWNIA RYBNIK</b>	Nr ewid.: 56/ZC/2021
	Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Zastąpienie jednej pompy wody surowej pompą monoblokową dopasowaną do obecnych potrzeb instalacji wody surowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik	Strona/Stron 16/16

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		<b>29.03.2021</b>		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zastąpienie jednej pompy wody surowej pompą monoblokową dopasowaną do obecnych potrzeb instalacji wody surowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu jednej pompy wody surowej pompą monoblokową, dopasowaną do obecnych potrzeb instalacji wody surowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
31.08.2021r.	-	5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	210 827,2	kWh/rok	18,128	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	527 068,0	kWh/rok	45,320	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Agata Tabacka			
Nr telefonu:	32 237 63 34			
Podpis:				

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.