


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		29-03-2021	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	W zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych, w tym dokonując modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez: - zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków)		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)	Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Centralnej - Al. Pokoju - ul. Śliwkowej w Krakowie z technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa).	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków NIP: 675-000-12-02, REGON: 35065346		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności **:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
2021-06-07		20	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	790 479,510	kWh/rok	67,969 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	845 813,075	kWh/rok	72,727 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Dr inż. Bogusław Maludziński		
Nr telefonu:	603-69-30-69		
Podpis:	 Dr inż. Bogusław A. Maludziński Audytory energetyczny KAT-E S.A. <small>(Nr 032)</small> ul. Brodnicza 5/40, 31-518 Kraków TEL. (012) 415-13-65		

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.