
	Enea Elektrownia Połaniec S.A.	Nr ewid.: 93.2/ZC/2021
	Audyt efektywności energetycznej po zrealizowaniu przedsięwzięcia pn. Modernizacja pomp wody chłodzącej PCH2 i PCH9	Strona/Stron 29/30

### Załącznik nr 1: Karta audytu efektywności energetycznej

#### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		<b>09.04.2021</b>		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	W zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń w procesach energetycznych. Modernizacja lub wymiana urządzeń pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym układów pompowych i pomp.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja pomp wody chłodzącej PCH2 i PCH9			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26 28-230 Połaniec NIP: 866-00-01-429			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
-	<b>01.04.2021</b>	<b>5</b>		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	<b>9 370 429,0</b>	kWh/rok	<b>805,712</b>	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	<b>23 426 072,5</b>	kWh/rok	<b>2 014,280</b>	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	<b>Mateusz Książdz</b>			
Nr telefonu:	<b>32 237 63 36</b>			
Podpis:				

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.