

## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

|  |   |  |             |           |
|--|---|--|-------------|-----------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |   | Data wykonania   |             |           |
|  |   | 10.03.2021   |             |           |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |   |  |             |           |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |   | Modernizacja oświetlenia   |             |           |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  |   | Wymiana opraw świetlówkowych na oświetlenie energooszczędne typu LED w obiektach produkcyjno-magazynowych „BRW Comfort” Sp. z o.o. |             |           |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa),: |   | „BLACK RED WHITE” S.A.<br>ul. Krzeszowska 63<br>23-400 Biłgoraj<br>NIP: 9181745428,<br>REGON: 950411093,<br>KRS: 0000089493        |             |           |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**   | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:   |             |           |
| 31.03.2021   | nie dotyczy   | 10   |             |           |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |   |  |             |           |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**   | 233 210,88  | [kWh/rok]  | 20,053      | [toe/rok] |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**   | 583 027,20  | [kWh/rok]  | 50,131      | [toe/rok] |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***  | nie dotyczy   | [kWh/rok]  | nie dotyczy | [toe/rok] |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***  | nie dotyczy   | [kWh/rok]  | nie dotyczy | [toe/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  |   |  |             |           |
| Imię i nazwisko:   | mgr inż. Dawid Pieczykolan  |  |             |           |
| Nr telefonu:   | 84 685 01 05; 882 178 352   |  |             |           |
| Podpis:  | <i>Pieczykolan Dawid</i>  |  |             |           |

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej