


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		28 październik 2019r		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu polegająca na wymianie central wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraz zastosowaniu układu glikolowego odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane / zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań NIP 777-00-05-497 REGON 00000-1525			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
02.01.2020r	31.12.2021r	3		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	1 678 918	kWh/rok	144,361	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	1 576 504	kWh/rok	135,555	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Oktawian Łaniecki	 WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Piotr Lehmann 61-245 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-74		
Nr telefonu:	792-715-465			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.