



ECO MALBORK SP. Z O.O.

Nr ewidencyjny:
98/ZC/2021Ograniczenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych
poprzez likwidację odcinków sieci ciepłowniczej wykonanych
w technologii tradycyjnej i wykonanie odcinków sieci
ciepłowniczej w technologii preizolowanejStrona/Stron
22/22

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		15.04.2021		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH POPRAZ LIKWIDACJĘ ODCINKÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYKONANYCH W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ I WYKONANIE ODCINKÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ W TECHNOLOGII PREIZOLOWANEJ			
Dane podmiotu, u którego będzie zrealizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	ECO Malbork Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 39A 82-200 Malbork NIP: 579 000 73 28			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
01.07.2021	-	30		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	459 193,439	kWh/rok	39,483	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	505 112,783	kWh/rok	43,432	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Konrad Rembisz			
Nr telefonu:	(32) 237 63 07, 693 195 814			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej