

1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		12.10.2021 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie modernizacji i wymiany lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja będzie polegać na wymianie źródeł ciepła w na wysokosprawne kotły kondensacyjne, pracujące na potrzeby systemu grzewczego obiektów hotelowych	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnianego (numer PESEL lub nazwa)		Geovita Spółka Akcyjna Ul. Ogrodowa 31 05-140 Jadwisin NIP: 526 273 46 80	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
Nie dotyczy	30.06.2021	15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:*	125 281	kWh/rok	10,772 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:*	137 809	kWh/rok	11,849 toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Mgr inż. Marcin Świąt		
Nr telefonu:	22 845-62-09		
Podpis:	<i>Marcin Świąt</i>		

* Niepotrzebne skreślić.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.